

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmenetz Polling 

Betreiber

Dorfheizung Echtler 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_p]

0,31

Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}]

38 g_{CO_{2eq}}/kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 21.01.2033.

ausgestellt am: 21.01.2026

von Jonas Harrer

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0919_FW309-1u7_21012026 

